

Başvuru Sahibinin Bilgileri

Sıra No	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Türü	UYGULAMA YERİ	Bağlantı Seviyesi	Başvuru Türü (Yönetmeliğin İlgili Maddesi)	Gücü (kW)	AÇIKLAMA
1	1922	14.08.2024	GÜNEŞ	ÇATI	OG/AG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	96	OLUMLU
2	2001	26.08.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	2200	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir
3	2023	28.08.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	8.000	OLUMLU
4	2025	28.08.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	630	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği tüketim tesisatı sıralamasına göre başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
5	2028	28.08.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	3000	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir

Başvuru Sahibinin Bilgileri

Sıra No	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Türü	UYGULAMA YERİ	Bağlantı Seviyesi	Başvuru Türü (Yönetmeliğin İlgili Maddesi)	Gücü (kW)	AÇIKLAMA
6	2029	28.08.2024	GÜNEŞ	ÇATI	OG/AG	5. Madde 1. Fıkra (c) bendi	240	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir
7	2033	29.08.2024	GÜNEŞ	ÇATI	OG/AG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	240	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir
8	1961	20.08.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	2700	OLUMLU
9	1982	23.08.2024	GÜNEŞ	ÇATI	OG/AG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	100	OLUMLU
10	2024	28.08.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	1200	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği tüketim tesisatı sıralamasına göre başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.

Başvuru Sahibinin Bilgileri

Sıra No	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Türü	UYGULAMA YERİ	Bağlantı Seviyesi	Başvuru Türü (Yönetmeliğin İlgili Maddesi)	Gücü (kW)	AÇIKLAMA
11	2030	28.08.2024	GÜNEŞ	ÇATI	OG/AG	5. Madde 1. Fıkra (c) bendi	49	OLUMLU
12	2026	28.08.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	3000	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir
13	2032	29.08.2024	GÜNEŞ	ÇATI	OG/AG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	130	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir
14	2041	30.08.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/AG	5. Madde 1. Fıkra (c) bendi	240	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir
15	2044	30.08.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	2000	OLUMLU
16	2039	30.08.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	3000	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği 1,36 MW kapasite verilebilecek olup ilgili firma 20.10.2024 1,36 MW üretim tesisi kapasitesini kabul etmiştir.
17	2050	30.08.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	4000	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği tüketim tesisatı sıralamasına göre başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
18	2052	31.08.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	1500	OLUMLU

Başvuru Sahibinin Bilgileri

Sıra No	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Türü	UYGULAMA YERİ	Bağlantı Seviyesi	Başvuru Türü (Yönetmeliğin İlgili Maddesi)	Gücü (kW)	AÇIKLAMA
19	2022	28.08.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	1300	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği tüketim tesisatı sıralamasına göre başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
20	2045	30.08.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	2966	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği tüketim tesisatı sıralamasına göre başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
21	2046	30.08.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	3703	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği 2,25 MW kapasite verilebilecek olup ilgili firma 20.10.2024 tarihine kadar kapasiteyi kabul etmiştir.
22	2054	31.08.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	1300	OLUMLU
23	2055	31.08.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	999	OLUMLU
24	2056	31.08.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	2300	OLUMLU
25	2058	31.08.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	7000	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir
26	2059	31.08.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	2000	OLUMLU
27	2063	31.08.2024	GÜNEŞ	ÇATI	AG/AG	5. Madde 1. Fıkra (c) bendi	40	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir
28	2061	31.08.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	3000	BAŞVURU SAHİBİNİN TALEBİ ÜZERİNE BAŞVURU DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA İKEN İPTAL EDİLMİŞTİR

Başvuru Sahibinin Bilgileri

Sıra No	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Türü	UYGULAMA YERİ	Bağlantı Seviyesi	Başvuru Türü (Yönetmeliğin İlgili Maddesi)	Gücü (kW)	AÇIKLAMA
29	2064	31.08.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	3000	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği 1,5 MW kapasite verilebilecek olup ilgili firma 20.10.2024 tarihine kadar kapasiteyi kabul etmiştir.
30	2062	31.08.2024	GÜNEŞ	ÇATI	OG/AG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	150	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
31	2065	31.08.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	2740	OLUMLU
32	2002	31.08.2024	GÜNEŞ	ÇATI	AG/AG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	12,1	OLUMLU
33	2057	31.08.2024	GÜNEŞ	ÇATI	AG/AG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	16	OLUMLU
34	2066	31.08.2024	GÜNEŞ	ÇATI	OG/AG	5. Madde 1. Fıkra (c) bendi	400	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.