

**Başvuru Sahibinin Bilgileri**

Sıra No	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Türü	UYGULAMA YERİ	Bağlantı Seviyesi	Başvuru Türü (Yönetmeliğin İlgili Maddesi)	DEĞERLENDİRME SONUCU
1	2490	02.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	OLUMLU
2	2531	24.12.2024	GÜNEŞ	Çatı/Cephe	OG/AG	5.Madde 1. Fıkra (c) bendi	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir
3	2526	18.12.2024	GÜNEŞ	Çatı/Cephe	OG/AG	5.Madde 1. Fıkra (c) bendi	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir

**Başvuru Sahibinin Bilgileri**

Sıra No	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Türü	UYGULAMA YERİ	Bağlantı Seviyesi	Başvuru Türü (Yönetmeliğin İlgili Maddesi)	DEĞERLENDİRMESONUCU
4	2527	20.12.2024	GÜNEŞ	Çatı/Cephe	OG/AG	5.Madde 1. Fıkra (c) bendi	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir
5	2528	22.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup,tüketim tesisatına ait 1 yıllık tüketim miktarı sıralamasına göre başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
6	2529	24.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/AG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	OLUMLU

**Başvuru Sahibinin Bilgileri**

Sıra No	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Türü	UYGULAMA YERİ	Bağlantı Seviyesi	Başvuru Türü (Yönetmeliğin İlgili Maddesi)	DEĞERLENDİRMESONUCU
7	2547	28.12.2024	GÜNEŞ	Çatı/Cephe	OG/AG	5.Madde 1. Fıkra (c) bendi	OLUMLU
8	2551	28.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği 4,5 MW kapasite verilebilecek olup ilgili firma 25.02.2025 tarihine kadar kabul etmesi halinde 4,5 MW üretim tesisi kapasitesi verilebilecektir.
9	2557	30.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği 0,215 MW kapasite verilebilecek olup ilgili firma 25.02.2025 tarihine kadar kabul etmesi halinde 0,215 MW üretim tesisi kapasitesi verilebilecektir.

**Başvuru Sahibinin Bilgileri**

Sıra No	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Türü	UYGULAMA YERİ	Bağlantı Seviyesi	Başvuru Türü (Yönetmeliğin İlgili Maddesi)	DEĞERLENDİRMESONUCU
10	2559	30.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir
11	2549	28.12.2024	GÜNEŞ	Çatı/Cephe	OG/AG	5.Madde 1. Fıkra (c) bendi	OLUMLU
12	2553	29.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	OLUMLU
13	2555	29.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir
14	2562	30.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup,tüketim tesisatına ait 1 yıllık tüketim miktarı sıralamasına göre başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.

**Başvuru Sahibinin Bilgileri**

Sıra No	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Türü	UYGULAMA YERİ	Bağlantı Seviyesi	Başvuru Türü (Yönetmeliğin İlgili Maddesi)	DEĞERLENDİRME SONUCU
15	2563	30.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği 0,815 MW kapasite verilebilecek olup ilgili firma 25.02.2025 tarihine kadar kabul etmesi halinde 0,815 MW üretim tesisi kapasitesi verilebilecektir.
16	2566	30.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir
17	2570	31.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	OLUMLU
18	2573	31.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	OLUMLU
19	2578	31.12.2024	GÜNEŞ	Çatı/Cephe	OG/AG	5.Madde 1. Fıkra (c) bendi	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir

**Başvuru Sahibinin Bilgileri**

Sıra No	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Türü	UYGULAMA YERİ	Bağlantı Seviyesi	Başvuru Türü (Yönetmeliğin İlgili Maddesi)	DEĞERLENDİRMESONUCU
20	2582	31.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	EPDK GÖRÜŞÜNE İSTİNADEN 1 YILLIK TÜKETİM MİKTARINA GÖRE BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
21	2583	31.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği 0,622 MW kapasite verilebilecek olup ilgili firma 25.02.2025 tarihine kadar kabul etmesi halinde 0,622 MW üretim tesisi kapasitesi verilebilecektir.
22	2585	31.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	EPDK GÖRÜŞÜNE İSTİNADEN 1 YILLIK TÜKETİM MİKTARINA GÖRE BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
23	2534	26.12.2024	GÜNEŞ	Çatı/Cephe	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (c) bendi	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir
24	2545	27.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir

**Başvuru Sahibinin Bilgileri**

Sıra No	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Türü	UYGULAMA YERİ	Bağlantı Seviyesi	Başvuru Türü (Yönetmeliğin İlgili Maddesi)	DEĞERLENDİRME SONUCU
25	2554	29.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/AG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	EPDK GÖRÜŞÜNE İSTİNADEN 1 YILLIK TÜKETİM MİKTARINA GÖRE BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
26	2567	31.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	OLUMLU
27	2569	31.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, tüketim tesisatına ait 1 yıllık tüketim miktarı sıralamasına göre başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
28	2576	31.12.2024	GÜNEŞ	Çatı/Cephe	OG/AG	5.Madde 1. Fıkra (c) bendi	OLUMLU
29	2577	31.12.2024	GÜNEŞ	Çatı/Cephe	OG/AG	5.Madde 1. Fıkra (c) bendi	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, tüketim tesisatına ait 1 yıllık tüketim miktarı sıralamasına göre başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
30	2535	26.12.2024	GÜNEŞ	Çatı/Cephe	OG/AG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir

**Başvuru Sahibinin Bilgileri**

Sıra No	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Türü	UYGULAMA YERİ	Bağlantı Seviyesi	Başvuru Türü (Yönetmeliğin İlgili Maddesi)	DEĞERLENDİRME SONUCU
31	2589	31.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup,tüketim tesisatına ait 1 yıllık tüketim miktarı sıralamasına göre başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
32	2590	31.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	OLUMLU
33	2591	31.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir
34	2592	31.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup,tüketim tesisatına ait 1 yıllık tüketim miktarı sıralamasına göre başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
35	2594	31.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup,tüketim tesisatına ait 1 yıllık tüketim miktarı sıralamasına göre başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.



**Başvuru Sahibinin Bilgileri**

Sıra No	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Türü	UYGULAMA YERİ	Bağlantı Seviyesi	Başvuru Türü (Yönetmeliğin İlgili Maddesi)	DEĞERLENDİRME SONUCU
36	2546	27.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, tüketim tesisatına ait 1 yıllık tüketim miktarı sıralamasına göre başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
37	2552	28.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, TEİAŞ tarafından yayınlanan dağıtım seviyesinden bağlanabilir trafo merkezi kapasitesine göre 12,5 MW üretim tesisi kapasite tahsisi yapılabilecektir. ilgili firma 27.03.2025 tarihine kadar kabul etmesi halinde 12,5 MW üretim tesisi kapasitesi tahsis edilecektir.
38	2550	29.12.2024	GÜNEŞ	Arazi	OG/OG	5.Madde 1. Fıkra (h) bendi	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir