

**Başvuru Sahibinin Bilgileri**

Sıra No	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Türü	UYGULAMA YERİ	Bağlantı Seviyesi	Başvuru Türü (Yönetmeliğin İlgili Maddesi)	Gücü (kW)	DEĞERLENDİRME SONUCU
1	2255	30.09.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	7000	OLUMLU
2	2254	30.09.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	8500	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği 3,75 MW kapasite verilebilecek olup ilgili firma 20.11.2024 tarihine kadar kabul etmesi halinde 3,75 MW üretim tesisi kapasitesi verilebilecektir.
3	2253	30.09.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	7.000	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir
4	2242	30.09.2024	GÜNEŞ	ÇATI	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	1000	OLUMLU

**Başvuru Sahibinin Bilgileri**

Sıra No	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Türü	UYGULAMA YERİ	Bağlantı Seviyesi	Başvuru Türü (Yönetmeliğin İlgili Maddesi)	Gücü (kW)	DEĞERLENDİRME SONUCU
5	2203	26.09.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	2900	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği 562,5 kW kapasite verilebilecek olup ilgili firma 20.11.2024 tarihine kadar kabul etmesi halinde 562,5 kW üretim tesisi kapasitesi verilebilecektir.
6	2252	30.09.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	12000	OLUMLU
7	2184	24.09.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	1000	OLUMLU
8	2249	30.09.2024	GÜNEŞ	ÇATI	AG/AG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	24,9	OLUMLU

**Başvuru Sahibinin Bilgileri**

Sıra No	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Türü	UYGULAMA YERİ	Bağlantı Seviyesi	Başvuru Türü (Yönetmeliğin İlgili Maddesi)	Gücü (kW)	DEĞERLENDİRME SONUCU
9	2182	21.09.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	1400	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir
10	2181	21.09.2024	GÜNEŞ	ARAZİ	OG/OG	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	999	02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir