

# 2025 AĞUSTOS AYI BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU SONUÇ TABLOSU

| Sıra No | Başvuru No | Gerçek/Tüzel Kişi/Kamu | Firma/Şahıs Adı                                                           | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Kurulu Gücü (kWe) | Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM | Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM'nin Hücresi/Edider No | İrtibat Merkezi DM/TR | Komisyon Teknik Değerlendirme Sonucu | Eksik Evrak Kodları   | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 3306       | Tüzel Kişi             | AN*** DE*** ÜR*** TU*** VEGI*** İT*** İH*** SA*** Tİ*** AN*** Şİ***       | 25.08.2025     | Güneş       | 630 kWe           | FERROKROM TM                        | -                                                         | 34,5 kV               | Olumsuz                              | LUY-Madde 7-(6)       | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 2       | 3307       | Tüzel Kişi             | AN*** DE*** ÜR*** TU*** VEGI*** İT*** İH*** SA*** Tİ*** AN*** Şİ***       | 25.08.2025     | Güneş       | 2500 kWe          | FERROKROM TM                        | -                                                         | 34,5 kV               | Olumsuz                              | LUY-Madde 7-(6)       | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 3       | 3308       | Tüzel Kişi             | MG*** MA*** Gİ*** GR*** TE*** TU*** EN*** İN*** SA*** VETİ*** AN*** Şİ*** | 25.08.2025     | Güneş       | 3500 kWe          | ÖZAL TM                             | -                                                         | 34,5 kV               | Olumsuz                              | LUY-Madde 7-(6)       | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 4       | 3309       | Tüzel Kişi             | YA*** PL*** İN*** İT*** İH*** SA*** VETİ*** Lİ*** Şİ***                   | 25.08.2025     | Güneş       | 3000 kWe          | ÖZAL TM                             | -                                                         | 34,5 kV               | Olumsuz                              | LUY-Madde 7-(6)       | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 5       | 3311       | Tüzel Kişi             | MA*** EN*** AN*** Şİ***                                                   | 25.08.2025     | Güneş       | 580.5 kWe         | BİZNA TM                            | -                                                         | 34,5 kV               | Olumsuz                              | Diğer-LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |

|    |      |            |                                                           |            |       |          |             |   |         |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------|----------|-------------|---|---------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 3312 | Tüzel Kişi | MA*** EN*** AN*** Şİ***                                   | 25.08.2025 | Güneş | 1800 kWc | ELAZIG TM   | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 7  | 3313 | Tüzel Kişi | DÖ*** DÖ*** MA*** SA*** VETI*** AN*** Şİ***               | 25.08.2025 | Güneş | 4500 kWc | MALATYA TM  | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 8  | 3314 | Tüzel Kişi | ASOF*** DA*** YU*** YE*** GI*** SA*** VETI*** AN*** Şİ*** | 25.08.2025 | Güneş | 2000 kWc | KÖMÜRHAN TM | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 9  | 3315 | Tüzel Kişi | ASOF*** DA*** YU*** YE*** GI*** SA*** VETI*** AN*** Şİ*** | 25.08.2025 | Güneş | 2000 kWc | KÖMÜRHAN TM | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 10 | 3316 | Tüzel Kişi | OS*** GA*** SA*** VETI*** AN*** Şİ***                     | 25.08.2025 | Güneş | 3000 kWc | MALORSA TM  | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 11 | 3317 | Tüzel Kişi | RE*** PL*** SA*** VETI*** LI*** Şİ***                     | 25.08.2025 | Güneş | 750 kWc  | BİZNA TM    | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |

|    |      |             |                                                                   |            |       |          |                |   |         |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|----------------|---|---------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 3326 | Gerçek Kişi | SE*** TA***                                                       | 26.08.2025 | Güneş | 30 kWe   | Elazığ TM TR-B | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 13 | 3329 | Tüzel Kişi  | OM*** İp*** AN*** Şİ***                                           | 28.08.2025 | Güneş | 1600 kWe | FERROKROM TM   | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 14 | 3331 | Tüzel Kişi  | DO*** EL*** EL*** İN*** NA*** Gİ*** MA*** SA*** TI*** Lİ*** Şİ*** | 28.08.2025 | Güneş | 2300 kWe | PERTEK TM      | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 15 | 3340 | Tüzel Kişi  | ER*** ED*** EM*** GE*** VEYA*** AN*** Şİ***                       | 29.08.2025 | Güneş | 7350 kWe | KEBAN TM       | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 16 | 3341 | Tüzel Kişi  | ER*** ED*** EM*** GE*** VEYA*** AN*** Şİ***                       | 29.08.2025 | Güneş | 8400 kWe | KEBAN TM       | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 17 | 3343 | Tüzel Kişi  | AG*** BE*** BA***                                                 | 29.08.2025 | Güneş | 240 kWe  | KEBAN TM       | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |

|    |      |             |                                                         |            |       |           |                 |   |         |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------|-------------|---------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|-----------------|---|---------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 3344 | Gerçek Kişi | SA*** OK***                                             | 29.08.2025 | Güneş | 5 kWc     | HAZAR TM        | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 19 | 3345 | Tüzel Kişi  | BA*** TA*** HA*** GI*** OT*** SA*** VETI*** Lj*** Şİ*** | 29.08.2025 | Güneş | 100 kWc   | MALORSA TM TR-B | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 20 | 3348 | Tüzel Kişi  | LI*** ÇI*** SA*** VETI*** AN*** Şİ***                   | 31.08.2025 | Güneş | 15000 kWc | PERTEK TM       | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 21 | 3349 | Gerçek Kişi | HA*** DE***                                             | 30.08.2025 | Güneş | 5 kWc     | HAZAR TM        | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 22 | 3350 | Tüzel Kişi  | YA*** PL*** İN*** İT*** İH*** SA*** VETI*** Lj*** Şİ*** | 30.08.2025 | Güneş | 3000 kWc  | HAZAR TM        | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 23 | 3351 | Tüzel Kişi  | Mİ*** GI*** SA*** Tj*** AN*** Şİ***                     | 30.08.2025 | Güneş | 700 kWc   | ELAZIG TM       | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |

|    |      |             |                                                                       |            |       |           |                                       |   |         |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|---------------------------------------|---|---------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 3352 | Tüzel Kişi  | Mİ*** Gİ*** SA*** Tİ***<br>AN*** Şİ***                                | 30.08.2025 | Güneş | 850 kWc   | ELAZIG TM                             | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 25 | 3353 | Tüzel Kişi  | GÜ*** KU*** İN*** VEİN***<br>MA*** Gİ*** SA*** VETİ***<br>Lİ*** Şİ*** | 30.08.2025 | Güneş | 600 kWc   | KEKLİKTEPE ÖNÜ MOD.<br>- GÖRBÜZLER TR | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 26 | 3354 | Tüzel Kişi  | ÖK*** ÇA*** VEGİ*** SA***<br>Tİ*** AN*** Şİ***                        | 30.08.2025 | Güneş | 2400 kWc  | KÖMÜRHAN TM                           | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 27 | 3355 | Tüzel Kişi  | AB*** PL*** VEAM*** SA***<br>AN*** Şİ***                              | 30.08.2025 | Güneş | 1513 kWc  | PERTEK TM                             | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 28 | 3356 | Tüzel Kişi  | TÜ*** İSBA*** AN*** Şİ***                                             | 30.08.2025 | Güneş | 13000 kWc | Keban TM                              | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 29 | 3357 | Gerçek Kişi | DÜ*** AR***                                                           | 30.08.2025 | Güneş | 6.54 kWc  | PERTEK TM                             | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |

|    |      |            |                                                               |            |       |           |           |   |         |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|-----------|---|---------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | 3358 | Tüzel Kişi | GÜ*** SUÜR*** ÜR*** İİ***<br>VETİ*** AN*** Şİ***              | 30.08.2025 | Güneş | 12000 kWe | Keban TM  | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 31 | 3362 | Tüzel Kişi | Lİ*** Çİ*** SA*** VETİ***<br>AN*** Şİ***                      | 31.08.2025 | Güneş | 15000 kWe | PERTEK TM | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 32 | 3364 | Tüzel Kişi | MB*** MA*** EN*** İN***<br>HA*** Tİ*** VESA*** Lİ***<br>Şİ*** | 31.08.2025 | Güneş | 60 kWe    | BİNGÖL TM | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.09.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayımlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |