

# 2025 Haziran AYI BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU SONUÇ TABLOSU

| Sıra No | Başvuru No | Gerçek/Tüzel Kişi/Kamu | Firma/Şahıs Adı                                                         | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Kurulu Gücü (kWe) | Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM | Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM'nin Hücresi/Fider No | İrtibat Merkezi DM/TR | Komisyon Teknik Değerlendirme Sonucu | Eksik Evrak Kodları   | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2894       | Tüzel Kişi             | MA**** EN**** AN**** Şİ****                                             | 27/04/2025     | Güneş       | 1000 kWe          | BİZNA TM                            | -                                                        | 34,5 kV               | Olumsuz                              | Diğer                 | 02.05.2024 TARİH VE 895648 SAYILI KURUL KARARI GEREĞİ TEKNİK DEĞERLENDİRME GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUP, TÜKETİM TESİSATINA AİT 1 YILLIK TÜKETİM MİKTARI SİRALAMASINA GÖRE BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.                                                                                                                                     |
| 2       | 2918       | Tüzel Kişi             | MU**** TA**** VESA**** ÜR**** Tİ**** AN**** Şİ****                      | 30/04/2025     | Güneş       | 1600 kWe          | PERTEK T.M.                         | -                                                        | 34,5 kV               | Olumsuz                              | Diğer-LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.05.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 3       | 2924       | Tüzel Kişi             | ME**** YA**** ÜR**** PA**** DI**** Tİ**** AN**** Şİ****                 | 30/04/2025     | Güneş       | 1600 kWe          | HANKENDİ TM                         | -                                                        | 34,5 kV               | Olumlu                               |                       | OLUMLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4       | 2934       | Tüzel Kişi             | Mİ**** FE**** TA**** HA**** EN**** İN**** Tİ**** VESA**** Lİ**** Şİ**** | 30/04/2025     | Güneş       | 240 kWe           | BİNGÖL TM                           | -                                                        | 34,5 kV               | Olumsuz                              | LUY-Madde 7-(6)-Diğer | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.05.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 5       | 2858       | Tüzel Kişi             | OK**** ÇA**** VEGİ**** SA**** Tİ**** AN**** Şİ****                      | 01/04/2025     | Güneş       | 2400 kWe          | KÖMÜRHAN TM                         | -                                                        | 34,5 kV               | Olumsuz                              | Diğer-LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 TARİH VE 895648 SAYILI KURUL KARARI GEREĞİ TEKNİK DEĞERLENDİRME GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUP, 30.04.2025 TARİHLİ TEİAŞ TARAFINDAN YAYINLANAN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSIZ ÜRETİM KAPASİTE TABLOSUNA GÖRE TRAFO MERKEZİ KAPASİTESİ BULUNMAMASI SEBEBİYLE BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.  |

| Sıra No | Başvuru No | Gerçek/Tüzel Kişi/Kamu | Firma/Şahıs Adı                                                     | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Kurulu Gücü (kWe) | Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM | Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM'nin Hücre/Fider No | İrtibat Merkezi DM/TR | Komisyon Teknik Değerlendirme Sonucu | Eksik Evrak Kodları   | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6       | 2885       | Tüzel Kişi             | BE*** GI*** SÜ***<br>VESÜ*** ÜR*** İN***<br>SA*** Tİ*** Lİ*** Şİ*** | 22/04/2025     | Güneş       | 40 kWe            | MALATYA-1 TM                        | -                                                      | 34,5 kV               | Olumsuz                              |                       | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.05.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir |
| 7       | 2895       | Tüzel Kişi             | SÜ*** EN*** Şİ***<br>SA*** VETİ*** AN***<br>Şİ***                   | 28/04/2025     | Güneş       | 1600 kWe          | FERROKROM TM                        | -                                                      | 34,5 kV               | Olumsuz                              | Diğer-LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.05.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir |
| 8       | 2898       | Tüzel Kişi             | DA*** AL*** SA***<br>VETİ*** AN*** Şİ***                            | 28/04/2025     | Güneş       | 10000 kWe         | KEBAN TM                            | -                                                      | 34,5 kV               | Olumsuz                              | Diğer                 | 02.05.2024 TARİH VE 895648 SAYILI KURUL KARARI GEREĞİ TEKNİK DEĞERLENDİRME GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUŞ. TÜKETİM TESİSATINA AİT 1 YILLIK TÜKETİM MİKTARI SİRALAMASINA VE BAŞVURU BÖLGESİNDE BULUNAN DAĞITIM HATTI KAPASİTESİNE GÖRE BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR .                                                                          |
| 9       | 2899       | Tüzel Kişi             | ASOF*** DA*** YU***<br>YE*** GI*** SA***<br>VETİ*** AN*** Şİ***     | 28/04/2025     | Güneş       | 1000 kWe          | KEBAN TM                            | -                                                      | 34,5 kV               | Olumsuz                              | Diğer                 | 02.05.2024 TARİH VE 895648 SAYILI KURUL KARARI GEREĞİ TEKNİK DEĞERLENDİRME GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUŞ. TÜKETİM TESİSATINA AİT 1 YILLIK TÜKETİM MİKTARI SİRALAMASINA GÖRE BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR .                                                                                                                                   |
| 10      | 2902       | Tüzel Kişi             | KA*** KI*** SA***<br>VETİ*** AN*** Şİ***                            | 28/04/2025     | Güneş       | 5000 kWe          | HANKENDİ TM                         | -                                                      | 34,5 kV               | Olumlu                               |                       | OLUMLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Sıra No | Başvuru No | Gerçek/Tüzel Kişi/Kamu | Firma/Şahıs Adı                                                                    | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Kurulu Gücü (kWe) | Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM | Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM'nin Hücresi/Fider No | İrtibat Merkezi DM/TR | Komisyon Teknik Değerlendirme Sonucu | Eksik Evrak Kodları   | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11      | 2896       | Tüzel Kişi             | RE*** Gİ*** SA***<br>VETİ*** AN*** Şİ***                                           | 28/04/2025     | Güneş       | 1900 kWe          | FERROKROM TM                        | -                                                        | 34,5 kV               | Olumsuz                              | Diğer-LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.05.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir |
| 12      | 2910       | Tüzel Kişi             | MA*** SO*** EN***<br>AN*** Şİ***                                                   | 29/04/2025     | Güneş       | 1600 kWe          | ARAPGİR TRAFO MERKEZİ               | -                                                        | 34,5 kV               | Olumsuz                              | Diğer-LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.05.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir |
| 13      | 2919       | Tüzel Kişi             | DE*** ME*** İS*** Sİ***<br>MÜ*** İN*** NA***<br>PE*** MA*** SA***<br>VETİ*** LT*** | 30/04/2025     | Güneş       | 96 kWe            | HANKENDİ TM                         | -                                                        | 34,5 kV               | Olumlu                               |                       | OLUMLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14      | 2923       | Tüzel Kişi             | EE*** ÇA*** SA***<br>Tİ*** AN*** Şİ***                                             | 30/04/2025     | Güneş       | 3250 kWe          | HANKENDİ TM                         | -                                                        | 34,5 kV               | Olumlu                               |                       | OLUMLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15      | 2893       | Tüzel Kişi             | GÜ*** GÜ*** İP***<br>VEDO*** FA*** SA***<br>VETİ*** AN*** Şİ***                    | 27/04/2025     | Güneş       | 10000 kWe         | MALORSA TM                          | -                                                        | 34,5 kV               | Olumsuz                              | Diğer-LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.05.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir |

| Sıra No | Başvuru No | Gerçek/Tüzel Kişi/Kamu | Firma/Şahıs Adı                                | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Kurulu Gücü (kWe) | Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM | Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM'nin Hücresi/Fider No | İrtibat Merkezi DM/TR | Komisyon Teknik Değerlendirme Sonucu | Eksik Evrak Kodları   | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16      | 2901       | Tüzel Kişi             | RE*** PL*** SA***<br>VETI*** LI*** ŞI***       | 28/04/2025     | Güneş       | 750 kWe           | BİZNA TM                            | -                                                        | 34,5 kV               | Otlumlu                              |                       | 02.05.2024 TARİH VE 895648 SAYILI KURUL KARARI GEREĞİ TEKNİK DEĞERLENDİRME GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUP, 30.05.2025 TARİHLİ TEİAŞ TARAFINDAN YAYINLANAN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSIZ ÜRETİM KAPASİTE TABLOSUNA GÖRE 60 KW KAPASİTE VERİLEBİLECEK OLUP İLGİLİ FIRMA 24.06.2025 TARİHİNE KADAR KABUL ETMESİ HALİNDE 60 KW ÜRETİM TESİSİ KAPASİTESİ VERİLEBİLECEKTİR. |
| 17      | 2909       | Tüzel Kişi             | İL*** GA*** İN*** TI***<br>AN*** ŞI***         | 25/04/2025     | Güneş       | 4800 kWe          | FERROKROM TRAFO MERKEZİ             | -                                                        | 34,5 kV               | Olumsuz                              | Diğer-LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.05.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.                                                           |
| 18      | 2913       | Tüzel Kişi             | OK*** ÇA*** VEGI***<br>SA*** TI*** AN*** ŞI*** | 29/04/2025     | Güneş       | 2400 kWe          | KÖMÜRHAN TM                         | -                                                        | 34,5 kV               | Olumsuz                              | LUY-Madde 7-(6)-Diğer | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.05.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.                                                           |
| 19      | 2931       | Tüzel Kişi             | ÖZ*** GI*** SA***<br>VETI*** AN*** ŞI***       | 30/04/2025     | Güneş       | 3752 kWe          | KEBAN TM                            | -                                                        | 34,5 kV               | Olumsuz                              | Diğer                 | 02.05.2024 TARİH VE 895648 SAYILI KURUL KARARI GEREĞİ TEKNİK DEĞERLENDİRME GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUP, TÜKETİM TESİSATINA AİT 1 YILLIK TÜKETİM MİKTARI SIRALAMASINA GÖRE BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.                                                                                                                                                                                               |

| Sıra No | Başvuru No | Gerçek/Tüzel Kişi/Kamu | Firma/Şahıs Adı                             | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Kurulu Gücü (kW) | Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM | Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM'nin Hücresi/Fider No | İrtibat Merkezi DM/TR | Komisyon Teknik Değerlendirme Sonucu | Eksik Evrak Kodları | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20      | 2929       | Tüzel Kişi             | AB**** PL**** VEAM**** SA**** AN**** Şİ**** | 30/04/2025     | Güneş       | 4000 kW          | KEBAN TM                            | -                                                        | 34,5 kV               | Olumsuz                              | Diğer               | 02.05.2024 TARİH VE 895648 SAYILI KURUL KARARI GEREĞİ TEKNİK DEĞERLENDİRME GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUŞ. TÜKETİM TESİSATINA AİT 1 YILLIK TÜKETİM MİKTARI SİRALAMASINA VE BAŞVURU BÖLGESİNDE BULUNAN DAĞITIM HATTI KAPASİTESİNE GÖRE BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR .                                                                                                                                                                |
| 21      | 2920       | Tüzel Kişi             | Mİ**** Tİ**** AN**** Şİ****                 | 30/04/2025     | Güneş       | 12630 kW         | KEBAN TM                            | -                                                        | 34,5 kV               | Olumsuz                              | Diğer               | 02.05.2024 TARİH VE 895648 SAYILI KURUL KARARI GEREĞİ, NİSAN AYI BAŞVURULARINA ESAS TEKNİK DEĞERLENDİRME GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. 30.05.2025 TARİHİNDE TEİİŞ TARAFINDAN YAYINLANAN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSIZ ÜRETİM KAPASİTE TABLOSUNA GÖRE 630 KW GÜCÜNDE KAPASİTE VERİLEBİLECEK OLUŞ. İLGİLİ FİRMANIN TEKLİF EDİLEN GÜÇ KAPASİTESİNİ KABUL ETMEMESİ SEBEBİYLE OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTIR. |
| 22      | 2930       | Tüzel Kişi             | AL**** Gİ**** SA**** VETİ**** AN**** Şİ**** | 30/04/2025     | Güneş       | 3352 kW          | KEBAN TM                            | -                                                        | 34,5 kV               | Olumsuz                              | Diğer               | 02.05.2024 TARİH VE 895648 SAYILI KURUL KARARI GEREĞİ TEKNİK DEĞERLENDİRME GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUŞ. TÜKETİM TESİSATINA AİT 1 YILLIK TÜKETİM MİKTARI SİRALAMASINA GÖRE BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR .                                                                                                                                                                                                                         |

| Sıra No | Başvuru No | Gerçek/Tüzel Kişi/Kamu | Firma/Şahıs Adı                                         | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Kurulu Gücü (kWe) | Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM | Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM'nin Hücresi/Fider No | İrtibat Merkezi DM/TR | Komisyon Teknik Değerlendirme Sonucu | Eksik Evrak Kodları   | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23      | 2932       | Tüzel Kişi             | TÜ*** İŞBA*** AN*** Şİ***                               | 30/04/2025     | Güneş       | 26070 kWe         | Keban TM                            | -                                                        | 34,5 kV               | Otlumlu                              |                       | 02.05.2024 TARİH VE 895648 SAYILI KURUL KARARI GEREĞİ TEKNİK DEĞERLENDİRME GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUŞ. 30.05.2025 TARİHLİ TEİAŞ TARAFINDAN YAYINLANAN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSIZ ÜRETİM KAPASİTE TABLOSUNA GÖRE 534 KW KAPASİTE VERİLEBİLECEK OLUŞ. İLGİLİ FİRMA 24.05.2025 TARİHİNE KADAR KABUL ETMESİ HALİNDE 534 KW ÜRETİM TESİSİ KAPASİTESİ VERİLEBİLECEKTİR. |
| 24      | 2900       | Tüzel Kişi             | AK*** AS*** MA*** MO*** DÖ*** SA*** VETİ*** Lİ*** Şİ*** | 28/04/2025     | Güneş       | 5200 kWe          | FERROKROM TM                        | -                                                        | 34,5 kV               | Olumsuz                              | Diğer-LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.05.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.                                                              |
| 25      | 2912       | Tüzel Kişi             | MA*** EN*** AN*** Şİ***                                 | 29/04/2025     | Güneş       | 2500 kWe          | ÖZAL TM                             | -                                                        | 34,5 kV               | Otlumlu                              |                       | OLUMLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26      | 2889       | Tüzel Kişi             | BU*** KA*** VEPL*** AM*** SA*** Tİ*** Lİ*** Şİ***       | 25/04/2025     | Güneş       | 440 kWe           | KÖMÜRHAN TM                         | -                                                        | 34,5 kV               | Olumsuz                              | Diğer-LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.05.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.                                                              |

| Sıra No | Başvuru No | Gerçek/Tüzel Kişi/Kamu | Firma/Şahıs Adı                                                 | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Kurulu Gücü (kWe) | Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM | Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM'nin Hücresi/Fider No | İrtibat Merkezi DM/TR | Komisyon Teknik Değerlendirme Sonucu | Eksik Evrak Kodları   | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27      | 2887       | Tüzel Kişi             | ASOF*** DA*** YU***<br>YE*** GI*** SA***<br>VETI*** AN*** Şi*** | 25/04/2025     | Güneş       | 1000 kWe          | KÖMÜRHAN TM                         | -                                                        | 34,5 kV               | Olumsuz                              | Diğer-LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.05.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir |